

**ZALAEGRSZEKI TANKERÜLETI KÖZPONT
LANDORHEGYI SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA
8900 ZALAEGRSZEK, LANDORHEGYI ÚT 12.**

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Hatályba lép: 2022. szeptember napján

Készítette: Gaál László
tűzvédelmi megbízott

Jóváhagyta: Borsosné Zsuppányi Ildikó
intézményvezető

I. fejezet

Jogszabályi hivatkozás, a Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, érvényességi köre

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. §-ában foglaltak, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat elkészítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet alapján – az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ) rendelkezéseinek figyelembe vételével a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola (a továbbiakban: intézmény) Tűzvédelmi Szabályzatát (a továbbiakban: TSZ) kiadom.

1.1. Szervezeti hatály

A TSZ szervezeti hatálya kiterjed az intézmény szervezeti egységeire, az itt folyó munkavégzésre és az intézmény által szervezett rendezvényekre.

1.2. Személyi hatály

Személyi hatálya kiterjed az intézmény valamennyi munkavállalójára, a bérlőkre, valamint minden olyan személyre, aki az intézmény létesítményeiben, létesítményrészeiben bármilyen céllal tartózkodik, beruházási, javítási, karbantartási vagy egyéb tevékenységet végez.

1.3. Területi hatály

A TSZ területi hatálya kiterjed a Zalaegerszeg, Landorhegyi út 12. szám alatt az intézmény üzemeltetésében álló, munkavállalói, tanulói által használt épület, épületrészek, helyiségek, szabadterek, létesítmény területére, valamint az intézmény által üzemeltetett járművekre.

1.4. A TSZ megszegőivel szemben a mulasztás, illetve a cselekmény súlyától és mértékétől függően - a hatályos jogszabályok alapján – felelősségre vonást kezdeményezek.

1.5. A TSZ-ben nem szabályozott kérdések esetén a vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki követelmények rendelkezései az irányadók.

1.6. A TSZ a kiadás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes, egyúttal a régi tűzvédelmi szabályzat hatályát veszti.

II. fejezet

Az intézmény tűzvédelmi ügyrendje, vezetők, dolgozók, külső vállalkozások munkavállalói tűzvédelmi feladatai

2.1. Intézményvezető

- Felelős a TSZ kiadásáért.
- Biztosítja, hogy az intézményben tervezett bármilyen, a tűzvédelmet érintő intézkedés (átalakítás, bővítés, átszervezés stb.) előtt legalább 3 héttel a tűzvédelmi megbízott a terveket, tervezett intézkedéseket elektronikusan vagy papír formátumban megkapja.
- Személyesen vagy írásbeli meghatalmazással megbízott vezető állású személlyel képviselteti magát a hatósági szerv által tartott ellenőrzéseken.
- Felelős az intézmény tűzvédelméért, a megelőző tűzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáért, a tűzvédelmi határozatok érvényre juttatásáért, a TSZ kiadásáért és az abban elrendeltek megtartásáért.
- Az intézmény egészére kiterjedően felügyeletet gyakorol a tűzvédelmi feladatok ellátása felett, mindenre és mindenkire vonatkozó tűzvédelmi intézkedés megtételére jogosult.
- Rendelkezik az intézmény egészét érintő tűzvédelmi jellegű belső szabályzatok, utasítások elkészítése tekintetében.
- A tűzvédelmi előírások, szabályok végrehajtását, betartását rendszeresen ellenőrzi, szükség esetén felelősségre vonást alkalmaz.
- Betartja és betartatja a létesítményekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, a technológiai, használati és tárolási szabályokat.

- A Zalaegerszegi Tankerületi Központ (a továbbiakban: ZTK) részére – szükség esetén - írásban küldött információkat biztosít az intézmény helyiségeire, területrészeire vonatkozó bérleti, használati, zenés, táncos és más rendezvényekre vonatkozó és egyéb szerződések tűzvédelmi fejezetének elkészítéséhez.
- Ellenőrzi a vezetők tűzvédelmi tevékenységét.
- Gondoskodik róla, hogy a tűzvédelmi megbízott írásbeli értesítése az újfelveleles munkavállalókról (név, munkakörök stb.) megtörténjen, így az előzetes tűzvédelmi oktatást el tudja végezni.
- Biztosítja, hogy a tűzvédelmi megbízott számára a TSZ módosításához, illetve egyéb tűzvédelmi eljáráshoz, tevékenységhez szükséges információk, adatok, tervrajzok a kellő időben írott vagy elektronikus, illetve rajzok esetében papíron és szkennelt elektronikus formában is átadásra kerüljenek.
- Elvégezteti a villamos működtetésű menekülési útirányt jelző biztonsági jelek, tűzoltó készülékek, valamint a 8. számú mellékletben felsorolt egyéb műszaki megoldások külső szakcéggel, illetve erősáramú villanszerelővel történő időszakos felülvizsgálatát, karbantartását, szükség esetén a javítását vagy cseréjét.
- A 12. számú melléklet szerinti írásbeli meghatalmazás kiadásával gondoskodik a különböző tűzvédelmi műszaki megoldások (tűzoltó készülék stb.) ellenőrzésének elvégzéséről, a feltárt hibák kijavításáról jelen TSZ VI. fejezete szerint meghatározott módon és gyakorisággal, mint üzemeltető.
- Gondoskodik a tűzvédelmi villamos főkapcsolók, csoportosan elhelyezett kapcsolók, kismegszakítók, gázfőcsapok, menekülési irányok és egyéb tűzvédelmi berendezések OTSZ-ben előírt jelöléséről.
- Gondoskodik a munkavállalók éves ismétlődő oktatásának (pótktatásának) megszervezéséről, az oktatás helyszínének és az érintett munkavállalók részvételének biztosításáról.
- Haladéktalanul és lehetőleg előzetesen írásban tájékoztatja a tűzvédelmet érintő bármilyen változásról a tűzvédelmi megbízottat, a tudomására jutott tüzesetről a ZTK igazgatót és a tűzvédelmi megbízottat, a tűzesetek kivizsgálásában részt vesz.
- Személyesen részt vesz vagy képviselteti magát a tűzvédelmi szemléken. Intézkedik a tűzvédelmi szemle, egyéb ellenőrzések során észlelt, valamint a tudomására jutott hatáskörébe tartozó hiányosságok megszüntetéséről, egyéb esetben pedig írásban kezdeményezi a megszüntetést a ZTK igazgató felé.
- Gondoskodik az adott létesítményre vonatkozó tűzvédelmi dokumentáció összegyűjtéséről, az adott létesítményben hozzáférhető helyen történő tárolásáról, a tűzvédelmi megbízott kérésére annak átadásáról.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes munka (nyílt láng használata, hegesztés, vágás stb.) megkezdése előtt jelen TSZ 4.2. pontja szerint jár el.
- Minden évben a tűzvédelmi megbízottal egyeztetett időpontban megszervezi a tűzriadó terv gyakorlását és annak kezdete előtt legalább 15 nappal írásban bejelenti azt a tűzoltóságon.
- Távollétében a tűzvédelmi feladatait az intézmény SZMSZ-ban megjelölt személy látja el.

2.2. A vezető beosztású munkavállalók a tűzvédelemmel kapcsolatos feladataik vonatkozásában az általuk irányított, felügyelt SZMSZ szerinti munkaterületekre kiterjedően

- Rendszeresen ellenőrzik a beosztott munkavállalók tevékenységét, a tűzvédelmi előírások betartását, hiányosságok esetén intézkednek vagy kezdeményezik a szükséges intézkedések megtételét.
- Gondoskodnak a tűzvédelmi szabályok munkavállalókkal történő megismertetéséről.
- Minden tüzesetet jelentenek a tűzoltóságnak akkor is, ha a tüzet időben eloltották, illetve a tűzoltóság beavatkozása nem vált szükségessé. Gondoskodnak arról, hogy a kár helyszíne változatlan maradjon a tűzvizsgálat befejezéséig.
- Ellenőrzik a dohányzásra vonatkozó előírások betartását, a jogsértőkkel szemben megteszik a jogszabályok és a belső szabályzatok által előírt intézkedéseket.
- Távollétük esetén minden rájuk háruló tűzvédelmi feladatot a helyetteseik látják el.

2.3. Munkavállalók kötelesek:

- Minden tevékenység megkezdése előtt a munkaeszközöket, a munkavégzés helyszínét tűzvédelmi szempontból is ellenőrizni, hiányosság esetén a szükséges intézkedést megtenni.
- A Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott tűzvédelmi használati és egyéb szabályokat munkavégzésük során maradéktalanul megismerni, betartani.

- Évenként ismétlődő tűzvédelmi oktatáson részt venni.
- A tűzvédelmi előírások megsértőit cselekményük veszélyére figyelmeztetni.
- A közvetlen tűzveszélyt azonnal megszüntetni és jelezni közvetlen vezetőjüknek.
- Tűz észlelése esetén, azt azonnal jelezni a tűzoltóságnak és a tűzriadó terv szerint eljárni.
- A tűzoltásban tevékenyen részt venni, a tűzoltásvezető utasításait maradéktalanul végrehajtani.
- A tűzoltó készülékek használatát, kezelését ismerni, azokat csak rendeltetésüknek megfelelően használni.
- A tevékenység befejezése után a helyiségben körülnézni, az ablakokat teljesen bezárni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- A villamos berendezéseket a tevékenység befejezése után lekapcsolni, kapcsoló hiánya esetén (pl. mobiltelefon töltő) a dugaszoló aljzatból óvatosan kihúzni vagy egyéb módon a villamos hálózatról leválasztani.
- A teakonyhán kívüli helyiségekben, irodákban villamos hőszugárzó, főzőlap (rezsót) használatához az ügyvezető írásbeli engedélyét kérni.
- Tartózkodni az éghető díszítő és egyéb anyag világítóberendezésen és alatta történő elhelyezésétől.
- Nem az intézmény tulajdonában levő villamos hőszugárzó és egyéb villamos berendezés behozatala előtt az intézményvezető írásbeli engedélyét kérni, amelyet csak a villanszerelő szerelői ellenőrzését követően szabad használni az intézmény területén.
- A kegyeleti vagy egyéb okokból meggyújtott mécseseket, gyertyákat, egyéb nyílt lángot eloltani, ha utolsóként hagyják el a helyiséget/helyszínt vagy felnőtt nem marad ott.
- A dohányzási tilalmat betartani.

2.4. Tűzvédelmi megbízott

- Külső vállalkozás munkavégzése esetén - írásbeli felkérésre - elvégzi a szükséges tűzvédelmi tájékoztatást.
- Az alkalmoszerű tűzveszélyes munkára vonatkozó engedély feltételeinek meghatározásában igény szerint közreműködik, ha erre írásbeli felkérést kap.
- Amennyiben szükséges, javaslatot tesz a tűzesetek megelőzésére
- Részt vesz az intézmény létesítményeiben megtartott tűzvédelmi szemléken. Elkészíti a tapasztalt hiányosságokat tartalmazó feljegyzést vagy jegyzőkönyvet és elküldi az intézményvezetőnek, javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre.
- Elvégzi a tűzvédelmi oktatásokat a TSZ III. fejezete szerint. Szükség esetén kezdeményezi és elvégzi a rendkívüli tűzvédelmi oktatásokat, és kidolgozza ezek tematikáját.
- Jogszabályi és egyéb változások esetén 30 napon belül elkészíti a TSZ módosításának tervezetét.
- Új vagy felújított épület használatba vétele előtt, írásbeli felkérésre ellenőrzi a tűzvédelmi előírások teljesülését, szükség esetén elkészíti a hiányosságokat tartalmazó jegyzőkönyvet.
- Részt vesz a tűzvédelmi hatóság által megtartott ellenőrzéseken.
- Felkérésre részt vesz a tűzriadó terv évenkénti gyakorlásában.
- Közreműködik a tűzvédelmi jelentések, beszámolók és statisztikák elkészítésében.
- Segíti a vezetőket tűzvédelmi feladataik ellátásában, tartja a kapcsolatot a tűzvédelmi hatósággal. Folyamatosan figyelemmel kíséri az intézmény tűzvédelmi helyzetét.
- A tűzvédelmi helyzetre kiható lényeges változásról kapott írásbeli értesítést követően elkészíti a tűzoltóság felé a szükséges értesítést.
- Írásbeli felkérésre pontosan megadja, hogy az intézmény által kötött szerződésekben milyen tűzvédelmi előírások szerepeljenek, hogy a felek tűzvédelmi feladatai egyértelműen szabályozva legyenek.

2.5. Külső vállalkozások munkavállalóira vonatkozó szabályok

- Az intézményre vonatkozó megelőző tűzvédelmi szabályok értelemszerűen kötelezőek az intézmény létesítményeiben az intézmény általi megrendelés alapján munkát végző külső vállalkozások dolgozóira is.

- A külső vállalkozás dolgozóinak munkáját irányító felelős vezetőt - a munkavégzés megkezdése előtt, amennyiben ez a munka tűzveszélyessége miatt indokolt – az intézményvezető által megbízott személy köteles tájékoztatni a helyi tűzvédelmi specialitásokról. Ehhez szükség esetén kérheti a tűzvédelmi megbízott szakmai segítségét. Az előírások betartásának folyamatos ellenőrzése a külső cég munkát elrendelő/irányító vezetőjének a feladata.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak esetenként, a 2. számú melléklet szerinti előzetes írásbeli engedélyben meghatározott feltételek (a továbbiakban: engedély) alapján szabad végezni.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez írásos engedély kiadása a munkát közvetlenül irányító személy, azaz a külső vállalkozás felelős vezetőjének/munkavállalójának a kötelessége.
- Az engedélyt azonban az intézményvezetővel egyeztetni kell, aki ezt szükség esetén - helyi sajátosságoknak megfelelő - tűzvédelmi előírásokkal köteles kiegészíteni. Ehhez kérheti a tűzvédelmi megbízott szakmai segítségét.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka egész időtartama alatt a munkát végző külső cég munkát közvetlenül irányító vezetője köteles felügyeletet biztosítani.

III. fejezet

Tűzvédelmi oktatás

3.1. Újfelvételes oktatás

- Az újfelvételes dolgozót addig nem szabad önállóan munkába állítani, amíg tűzvédelmi oktatásban nem részesült. Az oktatás megtörténtét naplóban vagy jegyzőkönyvben kell rögzíteni, s azt az oktatásban részesült dolgozóval alá kell írni.
- Az oktatást az intézmény szervezi, írásbeli értesítés alapján a tűzvédelmi megbízott végzi.

Az oktatásnak az alábbi fő tárgykörökre kell kiterjednie:

- A létesítmény tűzvédelmének jellemzői
- A dolgozók munkakörére vonatkozó speciális tűzvédelmi ismeretek, előírások
- A készenlétben tartott tűzoltó készülékek, tűzcsapok használata
- A dohányzás és nyílt láng használatával kapcsolatos előírások, a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei
- A Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai
- Tűzriadó Terv tartalma

3.2. Ismétlő oktatás

- Az intézmény dolgozói évente kötelesek részt venni az ismétlő oktatáson.
- Az oktatást összefontan, munkaidőben kell megtartani, megtörténtét írásban kell rögzíteni, s azt az oktatásban részesültekkel alá kell írni.
- Az oktatást, szükség esetén a pótoktatást az intézményvezető által megbízott személy szervezi meg, előzetesen írásban egyeztetnek a tűzvédelmi megbízottal. Az oktatást, dokumentálást a tűzvédelmi megbízott végzi.

Az oktatásnak a munkavállalók esetében az alábbi tárgykörökre kell kiterjednie:

- A létesítmény tűzvédelmének jellemzői
- A dolgozók munkakörére vonatkozó speciális tűzvédelmi ismeretek, előírások
- A készenlétben tartott tűzoltó készülékek, tűzcsapok használata
- A dohányzás és nyílt láng használatával kapcsolatos előírások, a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei
- A Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai
- Tűzriadó Terv tartalma

3.3. Tanulók tűzvédelmi oktatása

- A tanulók évente kötelesek részt venni az ismétlő oktatáson.
- Az oktatást a tanév elején, lehetőleg az első osztályfőnöki órán kell megtartani, megtörténtét írásban kell rögzíteni, s azt az oktatásban részesültekkel (az első osztályosok kivételével) alá kell írni.

- Az oktatást és dokumentálást az osztályfőnök végzi az 5. sz. mellékletben található tematika és jelenléti ív felhasználásával.
- Az oktatás dokumentációját a tanév végéig meg kell őrizni.

3.4. Tűzvédelmi szakvizsga (amennyiben az intézmény saját dolgozója végzi /pl. hegesztés/)

- Tűzvédelmi szakvizsgára kötelezettek a „Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők”, valamint a munkájukat közvetlenül irányító személyek.
- A szakvizsga 5 évig érvényes, utána meg kell újítani.
- Az érintett személyekről a 10. számú melléklet szerinti nyilvántartást kell naprakészen vezetni.
- Az érintett tűzveszélyes tevékenység szakvizsga hiányában nem végezhető.

IV. fejezet

Tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

4.1. Általános használati szabályok

- Az üzemeltetőnek, bérlőnek a használat, a tevékenység végzése során gondoskodnia kell arról, hogy
 - az építmény, építményrész létesítésekor hatályos előírások által elvárt biztonsági szintet a használat és az átalakítások, változtatások során fenntartsa,
 - a használati tűzvédelmi előírásokat betartsa,
 - tevékenységével tüzet, robbanást, robbanásveszélyt ne okozzon,
 - folyamatosan biztosítsa a tűz észlelésének, jelzésének, oltásának, a kiürítésnek, a tűzvédelmi berendezések, eszközök, felszerelések, tűzoltótechnikai eszközök működésének, hozzáférhetőségének, észlelhetőségének jogszabály vagy hatóság által előírt feltételeit,
 - a tűzvédelmi célú dokumentumokat naprakész állapotban, hozzáférhető helyen tartsa,
 - a tűzvédelmi célú jelölések észlelhetőségét, egyértelműségét fenntartsa, és
 - a robbanás elleni védelmet, az alkalmazott berendezések robbanásbiztos kialakítását és működőképességét a robbanásveszélyes technológia teljes élettartama során fenntartsa.
- Az építményt, építményrészt, a szabadteret csak a rendeltetésére vonatkozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.
- A használatot, a tárolást, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadterén, helyiségben, tűzszakaszban, rendeltetési egységben, építményben szabad folytatni.
- A helyiségben, építményben és szabadterén csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyag és eszköz tartható.
- Tűztávolságon belül tárolási tevékenység nem végezhető, kivéve, ha a tárolt anyag mennyisége, minősége, elhelyezése nem növeli a tűz áttérjedésének veszélyét. Ezen területet a hulladékoktól, száraz aljnövényzettől mentesen kell tartani.
- A helyiségből, a szabadteréből, a gépről, a berendezésről, az eszközről, a készülékről a tevékenység során keletkezett fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, hulladékot (papír stb.) folyamatosan, de legalább naponta, valamint a tevékenység befejezése után el kell távolítani.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékkal, zsírral szennyezett hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem tűzveszélyes anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.
- Robbanásveszélyes térben csak olyan készülék, eszköz, berendezés, erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely az alkalmazási helyén a megállapított robbanásveszélyes zóna minőségének, valamint hőmérsékleti osztályának vagy mértékadó legmagasabb hőmérsékletének megfelel, és amit a robbanásvédelem szabályai szerint gyártottak, felülvizsgáltak, karbantartottak, javítottak.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó és égést tápláló gázt szállító csőrendszerénél és tárolóedényénél, továbbá minden gépnél, berendezésnél és készüléknél az I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék csepegését, elfolyását vagy a gáz szivárgását meg kell akadályozni. A szétfolyt, kiszivárgott anyagot hulladéktalanul fel kell itatni, a helyiséget ki kell szellőztetni, és a felitatott anyagot erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot alkalmoszerűen csak szabadban, vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.
- A munkahelyeken a tevékenység közben és annak befejezése után a munkát végzőnek ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.
- Ha fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag robbanásveszélyes állapotban fordul elő a helyiségben, olyan ruha, lábbeli és eszköz nem használható, amely gyújtási veszélyt jelenthet.
- Az építményben, helyiségben és szabadterén a villamos berendezés kapcsolójának, a közmű nyitó- és záró-szerkezetének, a tűzjelző kézi jelzésadójának, valamint a hő- és füstelvezető kezelőszerkezetének, nyílásainak, továbbá a tűzoltó vízforrások, fali tűzcsapok, tűzoltó készülékek, tűzoltótechnikai termékek, felszerelések, berendezések hozzáférhetőségét, akadálytalan megközelíthetőségét állandóan biztosítani kell, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiség – szükség szerint az építmény, létesítmény – bejáratánál és a helyiségben jól látható helyen a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó biztonsági jelet kell elhelyezni.
- A közmű nyitó- és zárószerkezetét, valamint annak nyitott és zárt állapotát jól láthatóan meg kell jelölni.
- A tűzoltó vízforrásokat a vonatkozó műszaki követelmény szerinti jelzőtáblával kell jelölni.

4.2. Tűzveszélyes tevékenység

- Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
- Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenység az intézmény területén nem végezhető.
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak esetenként, az 1. számú melléklet szerinti előzetes írásbeli engedélyben meghatározott feltételek alapján szabad végezni.
- Az írásbeli engedély kiadása a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy feladata. Ha nincs ilyen személy, akkor ez a munkát végző kötelezettsége.
- A munkát közvetlenül irányító személy köteles ellenőrizni a munkát végzők tűzvédelmi szakvizsgabizonyítványának meglétét, érvényességét, ha az a tevékenység végzéséhez szükséges feltétel. Hiányosság esetén a munkavégzésre való utasítás nem adható ki.
- Külső vállalkozás által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az intézmény kapcsolattartó vezetőjével vagy az általa megbízott személlyel egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal egészíti ki és a munkaterületet dokumentáltan átadja. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.
- Az engedély tartalmazza a tevékenység időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és - tűzvédelmi szakvizsgálóhoz kötött munkakör esetében - a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat, a szükséges tűzoltó berendezéseket.
- Jogszámban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet (hegesztés stb.) csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgálóval rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra előzetesen kioktatott személy végezhet.
- A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes tevékenységhez a munka kezdetétől annak befejezéséig, a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző – szükség esetén műszeres – felügyeletet köteles biztosítani.
- A tűzveszélyes tevékenységhez a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személy, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végző, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetre tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelenthessen.
- A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad. Veszély esetén vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

- Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatának helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket (porral oltó tűzoltókészülék, szükséges mennyiségű víz vödrökben) kell készenlében tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható visszagyulladás megakadályozó módon.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
- A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégzésre közvetlenül utasítást adó, a munkát végző személyek tevékenységét közvetlenül irányító személynek, ha nincs ilyen személy, akkor a munkát végzőnek a munkavégzés helyszínét át kell adnia az intézmény kapcsolattartó vezetőjének vagy az általa megbízott személynek. Az átadás-átvétel időpontját az engedélyen fel kell tüntetni és aláírással igazolni kell.

4.3. Dohányzás, nyílt láng, gyújtóforrás használata

- Dohányozni csak az intézmény területén, kerítésén kívül, a nyílt légtérben, a bejáratától, kaputól legalább 5 m távolságban kijelölt dohányzóhelyeken szabad, melyeket a vonatkozó rendeletnek megfelelő táblával meg kell jelölni.
- A dohányzási tilalmat az intézmény minden bejárati ajtaján, illetve kapuján a vonatkozó rendeletnek megfelelő táblával/matricával kell jelölni.
- Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.
- Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol a tüzet vagy robbanást okozhat.
- Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag feldolgozására, tárolására szolgáló helyiségbe vagy szabadtérbe, gyújtóeszközt, gyújtóforrást bevinni csak az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre jogosító, írásban meghatározott feltételek alapján szabad.

4.4. Szállítás

- Veszélyes áruk szállítása esetén e fejezet előírásait csak abban az esetben kell alkalmazni, ha a veszélyes áruk szállításáról szóló nemzetközi egyezmények tűzvédelmi előírásai másként nem rendelkeznek.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön, dohányozni, nyílt lángot használni nem szabad.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes, mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot, a robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, égést tápláló gázt csak a nemzetközi vagy egyéb tűzvédelmi előírásnak megfelelő, hibátlan állapotban levő, tömören zárható vagy zárt edényben, valamint konténerben, tartályban, tartányban és erre a célra engedélyezett típusú tartálykocsikon szabad szállítani.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot tartalmazó zárt edényt a járművön kiöntőnyílásával felfelé fordítva úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy az a szállítás közben ne mozduljon el és ne sérüljön meg.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot szállító járművön a járművezetőn és a járműkísérőn kívül más személy nem tartózkodhat.
- Gázpalackok szállításánál jelen TSZ V. 21. pont előírásait be kell tartani.

4.5. Raktározás, tárolás

- Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot – ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba – a mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.
- A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, kiszerezni, csomagolni csak jogszabályban meghatározottak szerint, ennek hiányában szabadterén vagy olyan helyen szabad, ahol nincs gyújtóforrás, és folyadék esetén a hatékony szellőzést biztosították.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot, valamint a mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó folyadékot csak zárt csomagolásban, edényben szabad tárolni, szállítani és forgalomba hozni.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, egyedi és gyűjtőcsomagolásán – ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – az anyag robbanásra vagy heves égésre való hajlamát szövegesen vagy piktogrammal kell jelölni. A jelölést a gyártó vagy a csomagoló, a kiszerező vagy a forgalomba hozó, valamint – a felhasználáshoz külföldről közvetlenül érkező anyag, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék esetében – a felhasználó szervezet köteles elvégezni.
- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag nem tárolható tetőtérben, pinceszinti, alagsori helyiségben, továbbá 300 liter vagy 300 kg mennyiség felett egyéb, nem tárolásra tervezett helyiségben.
- Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben és a gépjárműtárolókban gázpalackot tárolni tilos.
- Gázpalack használata és tárolása tilos olyan földszintesnél magasabb építményben, ahol az esetleges gázrobbanás a tartószerkezet összeomlását idézheti elő.

4.6. Tűzoltási út, tűzoltási terület és egyéb utak

- A menekülési útvonalak átbocsátóképessége nem szűkíthető le a menekülést biztosító szélesség alá.
- A létesítmény közlekedési, tűzoltási felvonulási útvonalait, területeit, valamint oltóanyagyszerzési helyekhez vezető útjait állandóan szabadon és olyan állapotban kell tartani, amely az időjárási viszonyoktól függetlenül alkalmas a tűzoltó gépjárművek közlekedésére és működtetésére.
- A személyek tartózkodására, közlekedésére szolgáló és üzemelés alatt álló helyiségek kiürítésre szolgáló ajtóit lezárni, üzemszerűen zárva tartani akkor lehet, ha az ajtó vészeseti nyithatóságát biztosítják. Abban az esetben, ha a rendeltetés, a tevékenység jellege a belső nyithatóságot kizárja, az ajtó külső nyithatóságát a tűzvédelmi hatóság által meghatározott módon biztosítani kell.
- Az épületek menekülési útvonalain fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelt tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok nem helyezhetők el, nem tárolhatók. Ez alól kivételt képeznek a beépített építési termékek és biztonsági jelek, valamint azok az installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok és egyéb, nem tárolásra szolgáló, valamint a helyiség rendeltetésével összefüggő tárgyak, amelyek az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének szintenként legfeljebb 15%-át fedik le.
- A menekülésre számításba vett közlekedőkben, nem füstmentes lépcsőházakban és a pinceszinti helyiségekben elhelyezett installációk, dekorációk, anyagok a hő- és füstelvezetés hatékonyságát nem ronthatják.
- A létesítmény 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségeinek befogadóképessége minden bent tartózkodót beleszámítva a 15. számú mellékletben található, de a menekülési terven is fel van tüntetve. A létszámot túllépni nem szabad, a rendezvényeket ennek figyelembevételével lehet megtartani. Felelős: saját szervezésű rendezvény esetén az intézményvezető vagy az általa megbízott személy. Egyéb esetben a rendezvény biztonsági tervében meghatározott személy, annak hiánya esetén a főszervező!
- Ülőhelyes, székes rendezvények esetén, a nézőterén és egyéb helyiségekben biztosítandó kiürítési útvonalak összesített szélességének a létszámtól függően legalább a következő táblázatban meghatározott méretűnek kell lennie, de úgy, hogy a kiürítési útvonalakon nézőtéri jellegű elrendezés esetén a széksorok között 35 cm-nél, egyéb esetben 40 cm-nél keskenyebb szűkületek haladási útvonalként nem vehetők figyelembe. Felelős: saját szervezésű rendezvény esetén az intézményvezető vagy az általa megbízott személy. Egyéb esetben a rendezvény biztonsági tervében vagy tűzriadói tervében meghatározott személy, annak hiánya esetén a főszervező!

Kiürítendő létszám (fő)	Kiürítési útvonal legkisebb szabad szélessége (m)
0-10	0,6
11-50	1,1
50 fő felett	kiürítendő létszám x 10 mm, de minimum 1,1 m (pl. tornaterem küzdőtér: 132x10=1,32 m)

4.7. Tüzelő-, fűtőberendezések, egyéb gázüzemű berendezések

- Az épület melegvízes fűtéséhez az energiát gázüzemű kazánok biztosítják.
- Az építményben, helyiségben csak olyan fűtési rendszer létesíthető, használható, amely rendeltetésszerű működése során nem okoz tüzet vagy robbanást.
- A helyiségben, ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokat tárolnak, felhasználnak nyílt lánggal, izzással vagy veszélyes felmelegedéssel üzemelő berendezés – a tevékenységet kiszolgáló technológiai berendezés kivételével – nem helyezhető el. Technológiai tüzelőberendezés létesítése esetén a tűz vagy robbanás keletkezésének lehetőségét megfelelő biztonsági berendezéssel kell megakadályozni.
- A fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázzal üzemeltetett tüzelő- vagy fűtőberendezés, készülék működtetése alatt, meghatározott kezelési osztálynak megfelelő felügyeletről kell gondoskodni.
- A tüzelő- és a fűtőberendezés, az égéstermék-elvezető, valamint a környezetében levő éghető anyag között olyan távolságot kell megtartani, vagy olyan hőszigetelést kell alkalmazni, hogy az éghető anyag felületén mért hőmérséklet a legnagyobb hőterheléssel való üzemeltetés mellett se jelenthessen az éghető anyagra gyújtási veszélyt.
- A tüzelő-, fűtőberendezést a gépkönyv, használati útmutató, illetve a jogszabályi előírások szerinti időközönként szakcéggel felül kell vizsgáltatni.
- Csak engedélyezett típusú, kifogástalan állapotú tüzelő- és fűtőberendezést szabad üzemeltetni.
- A kezelési utasítást a berendezésen vagy annak közvetlen közelében, jól látható helyen kell elhelyezni.
- A kazánok kezelését a vonatkozó jogszabályokban és szabványokban előírt szakmai képesítésű személy végezheti. A kazánok üzemeltetése alatt megfelelő felügyeletről gondoskodni kell.
- A kazánok üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, amelyet az üzemeltetés alatt a helyszínen kell tartani. A naplónak tartalmaznia kell az üzemeltetési adatokat, az észrevételeket, a karbantartás, javítás időpontját.
- A kazánházban csak a kazánok üzemeltetéséhez szükséges anyagok, berendezések tárolhatók.
- A kazánházban hegesztés, vagy más tűzveszélyes tevékenység kizárólag írásos engedéllyel végezhető.
- A központi fűtésen kívül a helyiségek fűtésére indokolt esetben nem nyílt rendszerű hőszigetelt használható, amelyet az intézményvezető engedélyezhet írásban.

4.8. Gépi berendezések

- Kizárólag olyan erő- és munkagép helyezhető el és használható, amely rendeltetésszerű használata esetén környezetére gyújtási veszélyt nem jelent.
- Robbanásveszélyes zónában csak robbanásbiztos erő- és munkagép, készülék, eszköz helyezhető el és használható.
- A forgó, súrlódó gépkatrésznél és tengelynél a berendezésre és környezetére tűzveszélyt jelentő felmelegedést meg kell előzni.

4.9. Világító berendezés, villamos berendezés

- Csak olyan villamos berendezés használható, amely rendeltetésszerű használata esetén a környezetére nézve gyújtásveszélyt nem jelent.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek készenléti állapota is.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket használaton kívül helyezésük esetén a villamos tápellátásról le kell választani.
- Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, a kijárat utvonalak időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén a téves jelzést adó menekülési jelek működését szüneteltetni kell. Ha a biztonsági jel kikapcsolt állapotában is hordoz információt, az ne legyen látható.

- A létesítmény, építmény villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.
- Az építmény villamos berendezését – beleértve a központi szünetmentes energiaforrásokat – központilag és szakaszosan, tűzszakaszonként is leválaszthatóan kell kialakítani. A leválasztás kialakítása nem vonatkozik a tűzszakaszon szerelvény nélkül átmenő vezetésekre.
- A tűzvédelmi célú villamos berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön, egy helyről működtethető leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.
- A tűzvédelmi szempontból jelentős fogyasztók működését tűz esetén legalább az OTSZ-ben meghatározott ideig biztosítani kell.
- A tűzvédelmi célú villamos berendezések táplálását a főkapcsoló előtti külön kapcsolható leágazásról kell kialakítani.
- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.
- Meghibásodott, rossz villamos berendezést és gépet használni tilos! A meghibásodást azonnal jelenteni kell a közvetlen vezetőnek, aki a hiba kijavításáról gondoskodni köteles.
- Azokon a munkahelyeken, ahol különböző feszültségű elektromos berendezéseket üzemeltetnek, vagy üzemeltetésére lehetőség van, a dugaszolóaljzatokat - az abban levő feszültséget maradandó módon jelölő - felirattal kell ellátni.
- A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, amelytől önmagában meggyulladhat.
- A teakonyhán kívüli helyiségekben, irodákban villamos hőszugárzót, főzőlapot (rezsót) csak az intézményvezető írásbeli engedélyével szabad használni. Elektromos főzőlapot használata közben éghetetlen hőszigetelő alátétet és éghető anyagtól legalább 0,5 m távolságra kell elhelyezni. Villamos hálózathoz való csatlakoztatásukat csak világító kapcsolós elosztóval vagy kontroll-lámpás dugaszoló aljzattal szabad megoldani.
- Minden világító berendezést és eszközt úgy kell használni, hogy az tüzet ne okozhasson. Éghető díszítő és egyéb anyagot világítóberendezésen elhelyezni nem szabad.
- Nem az intézmény tulajdonában, használatában levő villamos eszközt (karácsonyfa fűzér, hőszugárzó, egyéb villamos berendezés) csak az intézményvezető írásbeli engedélyével, a villanyszerelő szerelői ellenőrzését követően szabad használni az intézmény területén.

4.10. Tűzoltó készülékek, felszerelések

- Az irodákban, tanárakban és a portán a tűzoltóság hívószámát vagy az egységes segélyhívó számát jól láthatóan fel kell tüntetni.
- A létesítményekben az előírásoknak megfelelő és az ott keletkező tüzek oltására alkalmas tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- Tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani
 - az önálló rendeltetési egységekben legalább szintenként,
 - ahol az OTSZ előírja és
 - jogszabályban meghatározott esetekben.
- A tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.
- A tűzoltó-technikai terméket jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, úgy kell elhelyezni, hogy a tűzoltó készülék a legkedvezőtlenebb helyen keletkező tűz oltására a legrövidebb idő alatt felhasználható legyen, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.
- A létesítmények kazánházában ABC tűzosztályú tüzek oltására alkalmas porral oltó tűzoltó készülékeket kell készenlétben tartani a következők szerint:
 - a) 233 kW összhőteljesítmény alatt nem szükséges;
 - b) 233-580 kW összhőteljesítményhez 1 db 55 A, 233 B vizsgálati egységű tűz oltására alkalmasat;
 - c) 581-1160 kW összhőteljesítményhez 2 db 55 A, 233 B; vizsgálati egységű tűz oltására alkalmasat.

- A tűzoltó készülékeket, tűzjelző kapcsolót, fali tűzcsapot az OTSZ-ben előírt utánvilágító biztonsági jellel kell megjelölni, amelyet a jól láthatóság érdekében 1,8-2,5 m magasan kell elhelyezni a tűzvédelmi berendezés felett.
- A tűzoltó készülékekről a 3. számú melléklet szerinti tartalmú üzemeltetési naplót kell naprakészen vezetnie a meghatalmazottnak.
- A tűzoltó készülékeket és egyéb tűzvédelmi berendezéseket, valamint felszereléseket helyükről elvinni vagy rendeltetésüktől eltérő célra felhasználni, a hozzájuk vezető közlekedési utat eltorlaszolni szigorúan tilos!
- A létesítmény oltóvíz ellátását a megközelítési útvonalon mért 100 m-en belül levő közterületi tűzcsapokból kell biztosítani.

4.11. Éghető folyadékok tárolása és szállítása

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó aeroszol és folyadék pinceszinten, padlástérben, menekülési útvonalon nem tárolható.
- Éghető folyadék csak a folyadék hatásának ellenálló, a folyadékra gyújtási veszélyt nem jelentő, jól zárható edényben tárolható.
- A sérülékeny edények gyűjtőcsomagolásának vagy védőburkolásának sérülés (törés, felszakadás) ellen védelmet kell nyújtania.
- Az edények csak kiöntőnyílással felfelé, lezárt állapotban tárolhatók és szállíthatók. Kiürített, de ki nem tisztított edények tárolására és szállítására a megtöltöttekre vonatkozó előírások irányadók. A tárolható anyagmennyiség a tárolóedények űrtartalmának összesített értékét jelenti.
- 20 litert meghaladó mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék egy helyiségen belüli tárolása esetén legalább 1 db szóróeszközt, továbbá
 - legfeljebb 1 liter űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,02 m³ mennyiségű felitató anyagot,
 - 1 litert meghaladó űrtartalmú tárolóedény alkalmazásánál legalább 0,05 m³ mennyiségű felitató anyagot kell a tárolás helyétől legfeljebb 15 méter távolságra tartani.
- Személyszállító felvonó éghető folyadék szállítására legfeljebb 20 liter mennyiségig és legfeljebb 1 személy kíséretében használható.
- Kereskedelminek nem minősülő közösségi rendeltetés esetén csak a rendeltetésnek megfelelő tevékenységhez szükséges, legfeljebb a következő táblázat szerint meghatározott mennyiségű fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadék és aeroszol tárolható.

	A	D	E
1	A helyiség alapterülete (m²)	Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes folyadékok aeroszol megengedett mennyisége (liter)	III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék megengedett mennyisége (liter)
2	0-50	10	30
3	50-500	20	40
4	500-	30	60

- Az előző bekezdés szerinti anyagok maximális tárolási mennyisége
 - fémszekrényben 20 liter,
 - robbanásgátló szekrényben 50 liter,
 - folyadéktárolásra alkalmas tűzálló szekrényben 60 liter.
- Az előző bekezdésben szereplő szekrényeken kívül legfeljebb 5 liter anyagmennyiség tárolható helyiségenként.
- Szállítás közben az éghető folyadékot tartalmazó edényeket úgy kell elhelyezni, hogy azok ne borulhassanak fel vagy sérülhessenek meg.
- Éghető folyadékot tartalmazó üvegedények és az ezeket tartalmazó göngyölegek egymásra helyezve nem szállíthatók.
- Kézi erővel legfeljebb 20 liter éghető folyadék szállítható.

4.12. Gépjárművek

- A járművön a vonatkozó jogszabály szerint elhelyezett tűzoltó készüléknek állandóan hozzáférhetőnek és vontatás esetén a vontató és a szállítmány tűzvédelmére egyaránt felhasználhatónak kell lennie.
- A jármű előmelegítésére csak olyan eszköz, anyag használható, amely tüzet vagy robbanást nem okozhat. Erre a célra nyílt lángot használni tilos.
- A járó motorú jármű üzemanyagtartályába üzemanyagot tölteni tilos.
- A jármű utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe üzemanyag töltése tilos.
- Gépjármű épület kapualjában nem tárolható.
- Gépjárműtároló helyiségben vagy tárolóhelyen üzemanyagot, éghető folyadékot, gázt lefejtani, a gépjárművet üzemanyaggal feltölteni, tűzveszéllyel járó tevékenységet, továbbá a gázüzemanyag-ellátó berendezésen javítást végezni tilos.

4.13. Csatornahálózat

- Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt, gőzt vagy fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó folyadékot, az ilyen anyagot oldott állapotban tartalmazó szennyvizet, valamint vízzel vegyi reakcióba lépő, fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes vagy mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó gázt fejlesztő anyagot a közcsatornába vagy a szikkasztóba bevezetni tilos.

4.14. Szellőztetés

- Olyan tevékenység, amelynek végzése során robbanásveszély alakulhat ki, csak hatékony szellőztetés mellett végezhető.
- Ha a fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag jelenléte során vagy ahol fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes és mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyag lerakódásával számolni lehet, a szellőzőberendezés a gyártó által meghatározott rendszerességgel tisztítani kell.

4.15. Hő- és füst elleni védelem

- A természetes füstelvezető, légpótló, valamint a füstmentesítést biztosító nyílások nyílászáróinak, valamint a füstgátló szerkezeteknek a szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón vagy a nyílás mellett el kell helyezni.
- Az installációk, dekorációk, anyagok nem csökkenthetik a füstelvezetéshez, légpótláshoz szükséges nyílásfelületet, nem korlátozhatják a hő és füst elleni védelem eszközeinek mozgását, működését.

4.16. Aknák, egyéb szűk-zárt helyek (az a zárt tér, amely kisebb 100 m³-nél, vagy valamelyik mérete /magasság, szélesség, hossz, átmérő/ kisebb 2 m-nél)

- Ezekbe lemenni és ott munkát végezni csak „Beszállási engedély” birtokában, előzetes légtér mérés-elemzés, szellőztetés után, legalább 2 fő mentőszemélyzet jelenlétében, a megfelelő egyéni védőeszközök (egésztest heveder stb.), munkaeszközök használata mellett lehet.

4.17. Tűztávolság

- Az épületekre, tárolási egységekre, tárolt anyagokra vonatkozóan a 13. számú mellékletben meghatározott tűztávolságokat kell betartani.

4.18. Tűzszakasz, tűzterhelés és tűzgátló lezárások

- Az OTSZ előírásai alapján az építményekben a tűz terjedésének megakadályozása céljából tűzszakaszokat kell kialakítani. A tűzszakaszokat egymástól tűzgátló szerkezettel (tűzgátló ajtó stb.) kell elválasztani.

- A tűzszakaszok közötti határoló szerkezeten átvezetett közlőművet, csővezetékeket stb. nem éghető anyagból kell készíteni, az átvezetési helyeken a berendezés körüli nyílások elzárásáról kell gondoskodni, amely a megfelel a tűzgátló szerkezettel szemben támasztott tűzállósági határérték követelményeknek.

4.19. Tűzjelzés, tűz esetén teendők

- Amennyiben a létesítmény területén tűz keletkezik, a tüzet észlelő személynek hangos „TŰZ VAN! TŰZ VAN!” kiáltással azt azonnal jeleznie az épületben tartózkodók számára. A portást is értesítenie kell, aki a portán levő tűzjelző csengő egy percig történő szaggatott működtetésével végzi el a belső riasztást. Ezzel egyidejűleg a tüzet észlelő személynek a tűzoltóságot is telefonon értesítenie kell a 112 (105) hívószámon.
- Tűzjelzésre alkalmas telefon a titkárságon található, de a tűzjelzést elsősorban mobiltelefonról kell leadni.
- A tűzjelzés alkalmával a bejelentést végző személynek az alábbiakat kell közölnie:
 - a/ a tüzeset pontos helyét, címét (helység, utca, házszám, szintszám),
 - b/ mi ég, milyen káreset történt, mi van veszélyeztetve,
 - c/ emberélet van-e veszélyben,
 - d/ a bejelentő nevét és a bejelentésre használt telefon számát.
- A tűzoltóság helyszínre érkezéséig a dolgozók a Tűzriadó Terv szerint végezzék az abban leírt tevékenységet, a tűz oltását és a javak mentését. A mentési munkálatok során kimentett javakat (berendezési tárgyak, gépek, anyagok) tűzbiztos távolságba kell hordani.
- A tűz oltásához a szükségletnek megfelelően a közelben lévő összes tűzoltó készüléket, illetve áramtalanítás után a tűzcsapokat is használni kell.
- Tűz esetén a közelben levő gázpalackokat, a tűzveszélyes folyadékot és azok tárolóedényeit (kannák), a festékanyagokat, egyéb könnyen gyúló tűzveszélyes anyagokat a leggyorsabban tűzbiztos helyre kell szállítani.
- A helyszínre érkező tűzoltásvezető utasításait mindenki azonnal és maradéktalanul köteles végrehajtani.
- A Tűzriadó (Mentési) Tervet az 1. sz. melléklet tartalmazza.
- A rendezvények, egyéb bérlők által szervezett események esetében azok típusától, a résztvevők számától függően egyedi tűzriadó tervet kell készítenie a rendezvény szervezőjének, amelyhez a szükséges információt és a szerződés szerinti egyéb feltételeket az intézményvezetőnek biztosítani kell.

4.20. Gázpalackok szállítása, tárolása, kezelése (MSZ 6292:2009)

- Gázpalackot (üres palackot is) csak lezárt szeleppel és szelepvédővel (védősapka, védőkengyel stb.) szabad tárolni, mozgatni és szállítani.
- A pb palackokat ezen túlmenően felcsavart záróanyával kell tárolni.
- A palackot a káros mechanikai és vegyi hatásoktól védeni kell, és úgy kell tárolni, hogy hőmérséklete ne emelkedjék 50 °C fölé.
- A palack szelepét és csatlakozó szerelvényeit nem szabad zsír-, illetve olaj tartalmú vagy könnyen gyulladó anyaggal tömíteni, kezelni. A pb palackokhoz csak pentánálló tömítést szabad használni.
- A palackokat nem szabad tárolni lépcsőkön, lépcsőházban, folyosón, átjárókban, garázsban, pincében, folyadékzár nélküli padlóösszefolyók közelében.
- A palackokat éghető anyaggal együtt nem szabad tárolni.
- Az üres és a töltött palackokat egymástól elkülönítetten kell tárolni és felirattal kell jelölni.
- A palacktároló illetéktelen behatolás ellen zárható legyen.
- Csak álló helyzetben szabad tárolni a palackokat.
- A felhasználási helyen csak egyszeri cserét biztosító gázpalack mennyiséget lehet készenlétben tartani, de annak kézikocsiban kell lennie, hogy veszély esetén gyorsan el lehessen távolítani.
- Zárt téri tárolásnál a palacktároló külső falai legalább REI 60 minősítésűek legyenek. A tároló folyamatos szellőzését biztosítani kell. Elegendő a természetes szellőzés, ha a tároló közvetlenül a szabadba vezető – a tároló alapterületének legalább 1%-át kitevő összkeresztmetszetű – szellőzőnyílásokkal van kialakítva, amelyek egy része pb gáz esetén közvetlenül az padozat felett legyen.

- Gépjárművön történő szállításkor a palackkal egy térben fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot nem szabad szállítani, elmozdulás ellen biztonságosan és könnyen oldhatóan rögzíteni kell, fekve szállításnál hossz tengelyével a menetirányra merőlegesen kell elhelyezni úgy, hogy sem egymáshoz, sem más tárgyhoz ne ütődhessenek. A palackot a rakodótérrel közös légterű vezetőfülkéjű gépjárművön nem szabad szállítani.
- A palackok kezelésénél, tárolásánál, szállításánál be kell tartani a töltővállalat által kiadott biztonsági adatlap és/vagy kezelési utasításban foglaltakat.
- A gépjárműről a palackot kemény vagy kemény burkolatú talajra, padozatra óvatosan kell leengedni.
- A Pb gázpalackok használatának szabályait az 5.számú melléklet tartalmazza.

4.21. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmelegelőzés szabályai

- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
- Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.
- A szabadtéri tűzgyújtás alkalmasszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül, ezért ilyen esetekben jelen TSZ 4.2. pontja szerint kell eljárni.
- A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
- Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
- Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
- Az olyan füstfejlődéssel vagy lángthatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.

4.22. Napelemek

- Biztonsági jellel kell figyelmeztetni az épület főbejárata mellett kívülről a napelem jelenlétére.
- A vonatkozó TvMI előírásait kell betartani.

Tevékenység helyszínére vonatkozó tűzvédelmi használati szabályok

5.1. Irodák, iroda jellegű helyiségek, tanári, tárgyalók, tantermek

- A helyiségekben csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tárolni.
- A helyiségek bejáratait iratokkal, bútorokkal, egyéb berendezési tárgyakkal eltorlaszolni, vagy leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
- A világító testek alá, azokra éghető díszítést nem lehet tenni.
- Kávéfőzőt, elektromos főzőlapot ezekben a helyiségekben nem szabad üzemeltetni. Csak az intézmény által vásárolt fűtőberendezést szabad használni pótűtésre, de ezeket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!
- A helyiségekben a nyílt láng használata (gyertya, mécses, adventi koszorú stb.) csak felnőtt állandó felügyelete mellett megengedett.
- A munkaidő alatt keletkezett éghető anyagú hulladékot folyamatosan, de legalább a munkaidő végeztével el kell távolítani.
- Az iratokat, dokumentációs anyagokat iratrendezőben és az erre a célra rendszeresített szekrényekben rendezett állapotban kell tárolni.
- A villamos gépet, berendezést és egyéb készüléket a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni. Nem vonatkozik ez az előírás azokra a készülékekre, amelyek rendeltetésükből következően folyamatos üzemre lettek tervezve. Kikapcsolt állapotnak számít az elektronikai, informatikai és hasonló készülékek (számítógép, televízió stb.) készenléti állapota is.
- Nem az intézmény tulajdonában, használatában levő villamos eszközt (karácsonyfa fűzér, hőszugárzó, egyéb villamos berendezés) csak az intézményvezető írásbeli engedélyével, a villanyszerelő szerelői ellenőrzését követően szabad használni az intézmény területén.
- A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a nyílt lángot a visszagyulladás kizáró módon eloltani, a nyílászárókat becsukni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.2. Raktárak, tárolók

- A raktár területén nyílt lángot használni és dohányozni tilos!
- A raktárban csak az oda beosztott dolgozók tartózkodhatnak, idegeneknek ott tartózkodni tilos!
- Be kell tartani jelen TSZ 4.5. és 4.11. pontjában foglaltakat
- A különböző anyagokat és alkatrészeket az erre a célra szolgáló polcokon, fajtánként különválasztva és jelölve szabad tárolni.
- Állványos raktározás esetén a raktározási magasságtól függetlenül a főközlekedési út legalább 1,2 m, a közlekedési út pedig legalább 0,80 m legyen.
- A rendszeres takarításról gondoskodni kell, a raktárban állandóan rendet, tisztaságot kell tartani, éghető szemetet, hulladékot tárolni, szétszórni nem szabad.
- A kijárat ajtókat mindenkor teljes szélességükben szabadon kell tartani, azokat eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A robbanásveszélyre, tűzveszélyre figyelmeztető és a dohányzás nyílt láng használatát tiltó matricát, táblát kell elhelyezni, amennyiben az indokolt.
- A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a nyílt lángot a visszagyulladás kizáró módon eloltani, a nyílászárókat becsukni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.3. Öltözők

- A helyiség bejáratait, berendezési vagy egyéb tárgyakkal eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.

- Az öltözőben dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos!
- Alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységet csak írásbeli engedély birtokában lehet végezni.
- A helyiség bejáratait, berendezési vagy egyéb tárgyakkal eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- Az öltözőbe tűzveszélyes, robbanásveszélyes anyagot bevinni is tilos.
- Az öltözőben - az ott elhelyezett szekrényben, fogasokon a ruhaneműn és a tisztálkodó eszközökön kívül - mindennemű anyag tárolása, valamint a helyiségben takarításon kívül más munkafolyamat, illetve az öltözőben szokásostól eltérő tevékenység végzése tilos!
- Hőtermeléssel működő elektromos berendezést (hősugárzó, hajszárító, mobil telefontöltő stb.) csak olyan távolságot megtartva szabad üzemeltetni, hogy a ruhákra és az ott levő éghető anyagokra tűzveszélyt ne jelentsen. Ezen készülékeket felügyelet nélkül üzemeltetni tilos!
- A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a nyílt lángot a visszagyulladás kizáró módon eloltani, a villamos berendezéseket lekapcsolni, a nyílászárókat becsukni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.4. Kazánház, bojlerszoba (a továbbiakban: kazánház)

- A kazánházban a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A helyiségben nem odaváló éghető anyagokat és éghető folyadékokat (olajok, festék, hígító stb.) ideiglenes jelleggel se szabad elhelyezni.
- A helyiségben a kazánok üzemeltetéséhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- A kazánházban csak az oda beosztott, előírt szakképesítéssel rendelkező és kioktatott, valamint az ellenőrzést, karbantartást, javítást végző személyek tartózkodhatnak.
- A berendezések felügyeletét ellátó kezelő, felügyelő az ellenőrzés során meggyőződik a kazánok, helyes működéséről, illetve rendellenes működéskor megteszi a „Kezelési utasítás”-ban előírt intézkedéseket.
- A kazánokat, szellőzőventilátorokat, levegőkezelő berendezéseket a használati utasítás és a jogszabályi előírások szerint felül kell vizsgálatni, amelynek megtörténtét és eredményét dokumentálni kell. A felülvizsgálat alkalmával el kell végezni a szükséges karbantartási és javítási munkákat.
- A kazánház rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat, szellőző ventilátorokat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A napi munka befejezése után vagy a kazán üzemen kívül helyezésekor (pl. fűtési idény befejezésekor, karbantartáskor stb.) eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket le kell kapcsolnia, valamint meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetnie, vagy jeleznie kell közvetlen vezetője felé.

5.5. Közlekedők, folyosók, előterek, lépcsőházak, menekülési, kiürítésre szolgáló útvonalak

- Ezeket a területeket raktározás, tárolás céljára igénybe venni tilos.
- A közlekedés céljára szolgáló területeket állandóan szabadon kell hagyni, leszűkíteni, eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- Az épületek menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházaiban éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok – az építési termékek és biztonsági jelek kivételével – az elhelyezéssel érintett fal vagy a padló felületének legfeljebb 15%-áig helyezhetők el.
- A menekülési útvonal szükséges szabad szélességét kiürítés számítással kell meghatározni, ami nem lehet kevesebb, mint a meghatározott legkisebb szabad szélesség.
- Az épületben a kijárat, vészkijárat ajtókat, valamint a menekülési útvonalakat, azok teljes hosszán világító vagy utánvilágító biztonsági jelzéssel kell megjelölni oly módon, hogy az épület bármely pontján minden esetben legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jel látható legyen.

- Menekülési útvonaljelzőt kell elhelyezni különösen: kijárati, vészkijárati ajtó fölé; minden irányváltotásnál; bármilyen szintváltotásnál.
- Világító vagy utánvilágító jellel kell megjelölni a lépcsőházakban valamennyi szinten az adott szint számát.
- A kiürítésre szolgáló ajtókat állandóan nyitva kell tartani.
- Kiürítésre szolgáló, üzemszerűen kulcsra zárt ajtó nyithatósága abban az esetben biztosítható **kulcsdoboz** elhelyezésével, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
 - az adott menekülési irányba egy ajtó van üzemszerűen kulcsra zárva,
 - az ajtón egyetlen zárat helyeznek el, amelynek kulcsát a kulcsdoboz tartalmazza,
 - a kulcsdobozt a menekülő személy számára elérhető helyen, az ajtótól legfeljebb 0,5 m távolságra és biztonsági jellel megjelölve helyezik el,
 - az ajtón keresztül menekülő személyek száma legfeljebb 50 fő.
- Az elektromos áramforrásról működő biztonsági világítást, világító menekülési útvonaljelzéseket be kell számozni és működőképességüket legalább havonta a vonatkozó TvmI és egyéb előírások szerint ellenőriztetni kell villanszerelővel. A meghibásodott elemeket (akku, fénycső, lámpa) haladéktalanul cserélnie kell. A villanszerelőnek az ellenőrzésekről a 4. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplót kell vezetnie. A biztonsági világítás tápforrásoként működő akkumulátorokat/tápforrásokat a 8. sz. melléklet szerint kell ellenőrizni, karbantartani és felülvizsgálni. A villanszerelőnek az ellenőrzésekről a 16. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplót kell vezetnie.
- A lépcsőházakban, lépcsők alatt éghető anyagot tárolni nem szabad.
- A fal- és padlóburkolatok cseréje, bármilyen felújítás csak az OTSZ előírásainak betartásával, a tűzvédelmi megbízott véleményének előzetes írásbeli kikérésével, szükség esetén tűzvédelmi szakértő bevonásával megengedett.
- A pánikzárakat a 8. számú melléklet szerinti gyakorisággal (minden rendezvény előtt stb), a gyártói és egyéb előírások szerint kell ellenőrizni, karbantartani, felülvizsgálni. Az ellenőrzésről a 17. számú melléklet szerinti üzemeltetési naplót kell naprakészen vezetni.

5.6. Gázfogadó-mérő, gázfőelzáró

- A gázmérő közvetlen környezetében a dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A szekrényben a gázmérők üzemeltetéséhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- Gázfőelzárók mellé a „GÁZFŐCSAP” matricát fel kell ragasztani, a nyitási-zárési irányokat is meg kell jelölni.

5.7. Elektromos kapcsolóhelyiség, kapcsoló szekrény

- A helyiségben csak a megfelelő képzettséggel rendelkező, arra illetékes személy, valamint az ellenőrző személyek tartózkodhatnak.
- Ebben a helyiségekben semmit sem szabad tárolni.
- Az ajtót állandóan zárva kell tartani és egy kulcsot a portán kell tárolni, egy másikat pedig közvetlenül az ajtó melletti falra felszerelt, üveglappal ellátott, törőkalapáccsal is felszerelt dobozban kell tartani.
- Az ajtóra és a tűzvédelmi főkapcsoló mellé a „TŰZVÉDELMI FŐKAPCSOLÓ” matricát fel kell ragasztani, a többi kapcsoló funkcióját tartós módon jelölni kell.
- A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a felesleges villamos berendezéseket lekapcsolni, a nyílászárókat becsukni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.8. Porta helyiség, portaszolgálat

- A lezárt helyiségek kulcsait rendezetten, hozzáférhetően a portán kell tárolni. Ha vagyon-, adat- és egyéb védelem miatt szükséges, akkor az ezekre vonatkozó előírásokban az érintett helyiségek nyitásának módját szabályozni kell.
- A Tűzriadó Terv egy példányát a portán kell tartani, előírásait minden portaszolgálatot ellátó személy köteles megismerni és betartani.

- A közművek - víz, gáz, elektromos áram - kapcsoló, elzáró szerelvényeinek helyét, a tűzjelző központ működését a portaszolgálatot ellátó személynek ismerni kell és tudnia kell a kezelési módját, illetve az ellenőrzésekre vonatkozó előírásokat.
- A portaszolgálatot ellátó személyek kötelesek egymást tájékoztatni az esetleg bekövetkező eseményekről.
- A portaszolgálatot ellátó személynek ismernie kell, hogy tűz esetén kiket, hogyan, milyen sorrendben kell értesíteni.
- A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a nyílt lángot a visszagyulladás kizáró módon eloltani, a villamos berendezéseket lekapcsolni, a nyílászárókat becsukni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.9. Teakonyha

- A helyiségekben (a továbbiakban: konyha) a dohányzás és a technológiához nem szükséges nyílt láng használata tilos.
- A konyhán nem odaváló éghető anyagokat és éghető folyadékokat (olajok, festék, hígító stb.) ideiglenes jelleggel se szabad elhelyezni.
- A konyhán az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- A konyha rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat, szellőző ventilátorokat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A munka befejezése után a helyiség használója, illetve a helyiséget utoljára elhagyó dolgozó köteles tűzvédelmi szempontból átvizsgálni, a nyílt lángot a visszagyulladás kizáró módon eloltani, a villamos berendezéseket lekapcsolni, a nyílászárókat becsukni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

5.24. Nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények

- Az oktatási, sportlétesítményekben, helyiségekben esetenként nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket a rendezvény felelős szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény időpontja előtt 15 nappal azt tájékoztatás céljából a tűzvédelmi hatóságnak megküldeni.
- A bejelentésért a rendezvény szervezője a felelős.
- Amennyiben a rendezvény felelős szervezője az intézmény, a rendezvények megtartását azok kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal a tűzvédelmi megbízott felé írásban be kell jelenteni.
- A bejelentésnek tartalmaznia kell: a rendezvény helyszínén a résztvevők tervezett elhelyezkedését és létszámát, a kiürítésre szolgáló útvonalakat, a kijáratokat, a menekülésben korlátozott személyek tervezett elhelyezkedését, létszámát és az egyéb berendezések (színpad stb.) elhelyezkedését tartalmazó méretarányos helyszínrajzot, a biztonsági személyzet tagjainak nevét, vezetőjük nevét.
- A tűzvédelmi megbízott elkészíti a szükséges tűzvédelmi dokumentációt.
- Az elkészült tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt (kiegészítve a kiürítés lebonyolítását felügyelő biztonsági személyzet feladataival) az igazgató a rendezvény megkezdésének időpontja előtt legalább 15 nappal tájékoztatás céljából megküldi az illetékes I. fokú tűzvédelmi hatóságnak.
- A levél elkészítése, aláírásra történő felterjesztése, az iratok és azok mellékleteinek a rendezvényt követő legalább 1 évig történő megőrzése a titkárság feladata.
- A be nem jelentett rendezvényt nem lehet megtartani. Megtartása esetén a rendezvény szervezője, illetve a rendezvény szervezőjével kapcsolatot tartó munkavállaló ellen fegyelmi eljárást kell indítani. Az eljárás indításáért az igazgató a felelős.
- A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat betartásáért a rendezvény szervezője a felelős.

5.25. Szabadtéri rendezvények (az 1000 főt meghaladó, épületen kívüli területen megtartott szervezett esemény, ide nem értve a létesítmény működési engedélyével összefüggő rendezvényeket)

- Ezen rendezvények megtartását azok kezdő időpontja előtt legalább 30 nappal a tűzvédelmi megbízott felé írásban be kell jelenteni, amennyiben az intézmény a rendezvény felelős szervezője. A tűzvédelmi megbízott elkészíti a szükséges tűzvédelmi dokumentációt.
- Szabadtéri rendezvény veszélyeztetett területéről a gyors és biztonságos menekülés, menekítés érdekében menekülési lehetőséget kell biztosítani.
- A szabadtéri rendezvény területén a menekülés irányát – a napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény esetén – világító menekülési biztonsági jelekkel kell jelölni, amelyek legkisebb mérete 1200 x 600 mm. A jelölések láthatóságát oly módon kell biztosítani, hogy a résztvevők számára a szabadtéri rendezvény területének bármely pontjáról, annak teljes időtartama alatt legalább egy jelölés látható és felismerhető legyen. A napnyugta utáni időszakban is látogatható rendezvény területén a közlekedési útvonalak megvilágítását biztosítani kell.
- A szabadtéri rendezvény területén közterületi világítással rendelkező közlekedési és menekülési útvonalakon, külön megvilágítás és a megvilágításhoz tartalék energiaforrás kiépítése nem szükséges.
- A szabadtéri rendezvény területének minden pontjáról a kiüríthetőséget – a várható legnagyobb létszámot alapul véve – biztosítani kell oly módon, hogy az adott pont 4 méteres körzetét az ott tartózkodók 4 percen belül maradéktalanul el tudják hagyni. Az egymás mellett elhelyezkedő szabadtéri rendezvények kiüríthetőségét a rendezvények együttes vizsgálatával kell meghatározni, egymásra hatásuk figyelembevételével úgy, hogy az előző bekezdés szerinti követelmény teljesüljön.
- Menekülésre nem vehető figyelembe 25%-nál meredekebb lejtő, emelkedő és olyan terület, amelynek esetében a gyalogos közlekedés lehetősége korlátozott.
- A rendezvényen a menekülésben korlátozott személyek számára a menekülés, menekítés lehetőségét biztosítani kell.
- A szabadtéri rendezvény területén menekülésre figyelembe vett útvonal szabad szélessége legalább 2,5 méter kell, hogy legyen. Szabadtéri rendezvények menekülésre figyelembe vett útvonalán nyílt lánggal járó megvilágítás nem alkalmazható.
- A szabadtéri rendezvény alatt a rendezvény és a helyszín jellegzetességeihez, a résztvevők menekülési képességeihez, valamint a helyszín befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzetet, de legalább minden megkezdett 200 fő résztvevőre 1 főt kell biztosítani, melynek meglétéért a rendezvény szervezője felel. Ha a rendezvényen jellemzően menekülésben korlátozott személyek jelenléte várható, akkor a rendezvény alatt minden megkezdett 100 fő résztvevőre legalább 1 fő biztonsági személyzetet kell biztosítani.
- Ha a szabadtéri rendezvény területén telepítenek legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt, azon a rendezvény területének menekülésre figyelembe vett útvonalait, biztonsági tájékoztató pontjait be kell mutatni legalább a rendezvény, koncert megkezdése előtt, szünetében és a végén.
- Ha önkéntes vállalat útján legalább 2 méter képátlóval rendelkező kivetítőt nem telepítenek a rendezvény területén, akkor a hangosító rendszeren, berendezésen vagy villamos hálózattól független hangosító eszközön keresztül kell megtenni az előző bekezdés szerinti tájékoztatást, kiegészítve a tűz- vagy káresemény bekövetkezésekor szükséges teendők ismertetésével.
- Ha hangosító rendszer nem kerül kiépítésre, akkor a szabadtéri rendezvény területét és adottságait figyelembe véve minden megkezdett 3000 m² területre legalább 1 db villamos hálózattól független hangosító eszköz kell készenlétben tartani.
- Ha hangosító rendszer kiépítésre kerül, de a tartalék energiaellátása legalább 30 percen át nem biztosított, akkor annak kiegészítésére az előző bekezdésben meghatározott számú, villamos hálózattól független hangosító eszközt kell készenlétben tartani. A hangosító rendszert és a villamos hálózattól független hangosító eszközöket a pánikhelyzet kialakulásának megakadályozására, a menekülők informálására, mozgásuk irányítására késedelem nélkül alkalmazni kell. Szabadtéri rendezvény hangosítását úgy kell megoldani, hogy a tervezett – a rendezvényen résztvevők számára kialakított – terület bármely pontján hallható legyen a rendezvény alatt.
- A szabadtéri rendezvény megközelítésére és annak területén a tűzvédelmi hatósággal egyeztetett, a tűzoltó gépjárművek közlekedésére alkalmas utat kell biztosítani.
- A helyszín és a tervezett létszám ismeretében az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóság a rendezvényen résztvevők biztonsága érdekében megfelelő számú tűzoltó gépjármű és hozzá tartozó személyzet felügyeletét írhatja elő, melynek költségét a rendezvény szervezője viseli.

- Szabadtéri rendezvényen
 - a színpad védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
 - az öltözők, raktárak védelmére minden megkezdett 50 m² után 1 db 34A teljesítményű,
 - a vendéglátó és kereskedelmi egységek védelmére minden megkezdett 100 m² után 1 db 34A, 183B C teljesítményű tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
- A színpad alatt tárolni, raktározni tilos, ott csak a funkció ellátásához legszükségesebb eszközök, berendezések lehetnek, melyek elhelyezésének módjával biztosítani kell a tűzoltó készülékkel történő, késedelem nélküli beavatkozás lehetőségét.
- A szabadtéri rendezvény ülőhelyekkel tervezett nézőterén – a padok kivételével – csak a padlóhoz, a talajhoz vagy egy-egy soron belül egymáshoz rögzített ülőhelyekkel alakítható ki. Az ülőhelyeket úgy kell elrendezni és a menekülésre tervezett útvonalakat úgy kell kialakítani, hogy az útvonalak hossza ne haladja meg
 - a széksorok között haladva a 15 métert,
 - lépcsőn, lépcsőzetes lelátón fölfelé haladva a 15 métert,
 - lépcsőn, lépcsőzetes lelátón lefelé haladva a 30 métert és
 - sík emelkedőn és lejtőn, valamint vízszintesen haladva a 45 métert.
- Az ülőhelyek esetében alkalmazott lépcsők, közlekedők legkisebb szabad szélessége 1,10 méter, a szektorokat elválasztó lépcsők, közlekedők esetében 2,10 méter. Ha a rendezvény asztalokkal és azok körül elhelyezett ülőhelyekkel kerül megrendezésre, akkor azok elhelyezésekor az előző bekezdés utolsó pontjában foglalt követelményt kell betartani.
- A felvonulás- vagy verseny jellegű szabadtéri rendezvények esetén a szabadtéri rendezvényekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok csak a gyülekezési pontok esetében alkalmazandók.
- A szabadtéri rendezvényekre a vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket – a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet szerinti zenés, táncos rendezvények kivételével – a rendezvény szervezője köteles írásban meghatározni és a rendezvény kezdetének időpontja előtt tíz nappal azt tájékoztatás céljából az illetékes első fokú tűzvédelmi hatóságnak eljuttatni.
- Adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott szabadtéri rendezvény esetében az előző bekezdésben meghatározott tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket csak az első alkalom esetén kell kidolgozni. A későbbiekben csak a tűzvédelmi szempontot érintő változást kell bejelenteni.
- A rendezvény szervezője gondoskodik a rendezvény megkezdése előtt, annak folyamán feladatot ellátó személyek dokumentált tűzvédelmi oktatásáról, melyet a rendezvény teljes időtartama alatt a helyszínen kell tartani.
- A tűzvédelmi előírásokat, biztonsági intézkedéseket tartalmazó dokumentációt a rendezvény szervezőjének a szabadtéri rendezvényt vagy annak megszüntetésének bejelentését követően legalább egy évig meg kell őriznie.

5.26. Zenés, táncos rendezvények (ha nem az intézmény a szervező)

- Az intézmény által üzemeltetett létesítményekben esetenként sor kerülhet a 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti zenés, táncos rendezvényre. Ezen rendezvény megtartását annak kezdő időpontja előtt legalább 40 nappal az igazgató felé írásban be kell jelenteni.
- A bejelentésnek tartalmaznia kell a Korm. rendeletben előírt rendezvénytartási engedély iránti kérelem beadásához szükséges információkat, a biztonsági tervet.
- Az igazgató felé beadott bejelentésről a tűzvédelmi megbízottat haladéktalanul tájékoztatni kell, aki a dokumentációt átnézi és szükség esetén hiánypótlásra felhívja a bejelentő figyelmét.
- A tűzvédelmi megbízott összeállítja az engedélyezési dokumentációt.
- A jegyzőhöz elküldendő engedély beadásáért az igazgató a felelős.
- Az engedélyt a rendezvény kezdete előtt legalább 21 nappal a jegyzőhöz el kell küldeni.
- A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat betartásáért a rendezvény szervezője a felelős.

5.27. Nem az eredeti rendeltetésnek megfelelő rendezvények, zenés-táncos rendezvények, bérleti és egyéb használati jogviszonyok további tűzvédelmi szabályai

- A bérleti, használati, zenés, táncos és más rendezvényekre (a továbbiakban: rendezvények) vonatkozó szerződésekből a felek tűzvédelmi kötelezettségeit és jogait rögzíteni kell.
- A rendezvények során helységeket a rendeltetésének megfelelően szabad használni. Attól eltérő tűzveszélyt okozó tevékenységet folytatni tilos! Tűzveszélyt okozó berendezést, eszközt bevinni és használni tilos!
- Az elárúsító helyeket, egyéb belsőtéri létesítményeket (kiállítás, bemutató, vásár berendezéseit stb.) a következők szerint lehet elhelyezni és használni:
 - közlekedési, kiürítésre szolgáló utakat az előírt szélességben szabadon kell tartani, leszűkíteni még ideiglenesen sem szabad.
 - tűzoltó berendezéseknek mindig hozzáférhetőnek kell lenni, még ideiglenesen sem szabad eltorlaszolni.
 - vészkijáratokat, kijáratokat nem szabad leszűkíteni, eltorlaszolni.
 - a közlekedési utakat legalább 1,1 m szélességűre kell kialakítani.
 - a berendezések áramellátását úgy kell biztosítani, hogy botlásveszélyt ne okozzon és a rendezvény résztvevők részére ne legyen hozzáférhető.
 - a világító eszközök és egyéb elektromos berendezések olyan kivitelűek legyenek, hogy tüzet ne okozzanak.
 - a villamos berendezéseket, hálózatokat a telepítés, szerelés befejezése után a rendezvény szervezőjének vagy a bérlőnek érintésvédelmi és tűzvédelmi szempontú szabványossági vizsgálatnak kell alávetni, amelyről az előírásoknak megfelelő jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben szereplő hibákat a rendezvény kezdete, illetve a használatba vétel megkezdése előtt meg kell szüntetni. A jegyzőkönyv egy példányát a műszaki vezetőnek át kell adni, aki azt 1 évig köteles a tűzvédelmi dokumentációban megőrizni.
 - nyílt láng használata tilos.
 - a kiállítók a beépítés előtt kötelesek a szerződésben szereplő személynek, ennek hiányában a műszaki vezetőnek bemutatni a tervezett beépítési alaprajzot, aki azt átvizsgálja, engedélyezi.
- Színpadi előadásokra vonatkozó szabályok:
 - a színpadon csak a szerep követelményeinek megfelelően és előzetes, a 2. sz. melléklet szerinti engedély alapján szabad nyílt lángot használni, ahol nincs füstérzékelő elhelyezve. Pirotechnikai anyagokat használni tilos.
 - a kivetítő, hangosító, világító, effekteket előállító, valamint az egyéb hőfejlesztő berendezési tárgyakat állandóan tisztán, jól szellőztethető helyen, folyamatos ellenőrzés alatt kell tartani.
 - az előadás befejezése után az összes berendezést, ideiglenes villamos hálózatot, hosszabbítót, elosztót áramtalanítani kell és vissza kell bontani.
 - a kiürítésre szolgáló útvonalat leszűkíteni nem szabad, a nyílászárókat nyitott állapotban kell tartani.
 - a nézőtéri részen villamos berendezéseket csak a vonatkozó szabvány előírások szigorú betartásával lehet elhelyezni. Kezelésük, illetve működtetésük a közönség biztonságát nem veszélyeztetheti.
 - az üzemi területre illetéktelen személyeket beengedni tilos!
 - a nézőtérre kabátot, esernyőt bevinni tilos!
 - a nézőtérre csak az engedélyezett létszámú közönséget szabad beengedni.
 - a közönség az ülőhelyes produkciót ülve nézheti, egy széken csak egy személy ülhet, gyermekeket ölben tartani nem szabad.
 - a tűzvédelmi rendelkezéseket köteles mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is betartani és a szükséges intézkedéseket végrehajtani.
 - a helyiséget úgy kell berendezni és használni, hogy a szabad közlekedés, a tűzvédelmi felszerelésekhez való hozzáférés állandóan biztosítva legyenek.
 - a fűtésre csak a központi fűtés használható, kiegészítő fűtést az intézményegység-vezető engedélyével szabad csak alkalmazni! Csak a szabványos és hibátlan villamos fűtőberendezéseket szabad használni, javítást erre illetékes villanyszerelő végezhet.
 - a helyiségben nyílt lánggal járó tevékenységet végezni és dohányozni tilos!
 - a kihelyezett figyelmeztető és tiltó jelzéseket, a berendezések rendeltetésére utaló feliratokat jól láthatóan, a „Kezelési utasítás”-okat hozzáférhető helyen kell elhelyezni, gondoskodni kell jó állapotuk fenntartásáról.
 - a helyiségben anyagot (díszlet stb.) tárolni nem szabad, a nem szükséges anyagokat raktárban kell tartani. (Kivételek az adott produkcióhoz használtak.)
 - a színpadi tevékenység során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat, különös tekintettel a következőket:
 - a. előadások és próbák során kellő műszaki személyi állomány álljon rendelkezésre (pl. díszítő, világosító, hangosító, díszletmunkás)
 - b. csak az előírásoknak megfelelő, hibátlan világosító berendezéseket használjanak, az alkalmazott „fények” nem lehetnek éghető anyagúak.

- a színpadon tűzveszélyes folyadék használata tilos.
- füstfejlesztő berendezés használata csak akkor megengedett, ha azt a biztonsági terv tartalmazza és a berendezés kezelője dokumentáltan ki van oktatva annak kezelésére, valamint a tűzjelző berendezés érintett zónáinak kiiktatása jelen TSZ szerint megtörtént.

5.14. Konyha (nem az intézmény üzemelteti)

- A konyhán és helyiségeiben a dohányzás tilos.
- A konyhán nem odaváló éghető anyagokat és éghető folyadékokat (olajok, festék, hígító stb.) ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
- A konyhán az ott folytatott tevékenységhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- A konyhán csak a gyakorlati foglalkozáson részt vevő, az oda beosztott és ellenőrzést végző személyek tartózkodhatnak.
- A konyhai gázfogyasztó készülékek felügyeletét ellátó kezelő meggyőződik a készülékek helyes működéséről, illetve rendellenes működéskor megteszi a „Kezelési utasítás”-ban előírt intézkedéseket.
- A gázfogyasztó készülékeket szakcéggel a gépkönyv, kezelési utasítás vagy jogszabályi előírás szerinti gyakorisággal felül kell vizsgáltatni, amelynek megtörténtét és eredményét dokumentálni kell. A felülvizsgálat alkalmával el kell végezni a szükséges karbantartási és javítási munkákat.
- A konyha rendszeres szellőzését biztosítani kell. A szellőző nyílásokat, szellőző ventilátorokat ideiglenes jelleggel sem szabad eltorlaszolni vagy eltömíteni.
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A napi munka befejezése után, eltávozás előtt a konyhát utolsóként elhagyó személynek a berendezések gázcsapjait el kell zárnia, a villamos berendezéseket le kell kapcsolnia, valamint meg kell arról győződnie, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni vagy jelezni kell a közvetlen vezető felé.

5.13. Könyvtár és helyiségei

- A dohányzás és nyílt láng használata tilos.
- A helyiségben nem odaváló éghető anyagokat és éghető folyadékokat ideiglenes jelleggel se szabad elhelyezni.
- A helyiségben a tevékenységhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket le kell kapcsolnia, valamint meg kell arról győződni, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni vagy jelezni kell.

5.14. Ebédlő

- Az ebédlőben az asztalokat, székeket úgy kell elhelyezni, hogy a kijárat felé vezető közlekedési út szabadon maradjon.
- A helyiségben a tevékenységhez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A tevékenység befejezése után, eltávozás előtt a helyiséget utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket le kell kapcsolnia, valamint meg kell arról győződni, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat. A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni vagy jelezni kell.

5.16. Oktató műhelyek, szertárak (a továbbiakban: műhelyek)

- A műhelyben dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos!
- A gépeket folyamatosan olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy a rendeltetészerű használat esetén tűz ne keletkezzen.
- A helyiség bejáratát eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A műhelyben éghető folyadékot nem szabad tárolni. A műhelyben csak a folyamatos munkavégzéshez szükséges fa- és egyéb anyagot szabad tárolni.
- Folyamatosan, de legalább naponta, a munkaidő végeztével a keletkezett hulladékot össze kell takarítani és el kell távolítani a műhelyből.
- A műhely házirendjét be kell tartani minden használónak.
- A helyiségekben csak a rendeltetésnek megfelelő eszközök, berendezések, anyagok helyezhetők el.
- A villamos berendezéseket a helyiség elhagyást követően áramtalanítani kell, a lehetséges tűzforrásokat meg kell szüntetni.

5.17. Büfé (nem az intézmény működteti)

- A helyiséget csak a raktározás, tárolás szabályainak és az elektromos berendezésekre vonatkozó előírások betartása mellett lehet használni.
- A keletkező hulladékot naponta, legalább a zárás előtt el kell távolítani.
- A helyiséget zárás előtt – a hűtőberendezések kivételével – minden elektromos berendezést le kell választani a hálózatról.

5.18. Fizika, kémia, számítástechnika termek

- Kísérleteket, eljárásokat az ezekkel kapcsolatos biztonságtechnikai és tűzvédelmi ismeretekkel rendelkező kémia vagy fizika szakos tanár végezhet.
- A tanulók ülésrendjét úgy kell megtervezni, hogy kísérlettől biztonságos távolságban legyenek, veszély esetén a tantermet gyorsan elhagyhassák.
- A szaktantermekben tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat.
- Azokban a termekben, amelyekben számítógépes oktatás folyik, az összes gép egy mozdulattal történő lekapcsolását lehetővé tevő leválasztó főkapcsolót kell beépíteni.

5.19. Karbantartó műhely (a továbbiakban: műhely), hegesztés

- A műhelyben nem odavaló éghető anyagokat és éghető folyadékokat ideiglenes jelleggel sem szabad elhelyezni.
- A műhelyben a folyamatos munkavégzéshez szükséges anyagokon kívül mindennemű anyagtárolás tilos!
- A műhelyben hegeszteni tilos.
- A hegesztéssel járó munkát csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezheti
- A hegesztésnél a vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani.
- A hegesztendő tárgyakat a ráakódott olajtól, zsírtól, portól, vagy más gyúlékony anyagtól meg kell tisztítani úgy, hogy az tűz előidézője ne lehessen.
- A hegesztés helyétől számítva 5 m-es körzeten belül gyúlékony anyag, 7 m-es körzeten belül éghető folyadék nem tartható.
- A hegesztés befejezése után a hegesztő köteles a hegesztés helyét és környékét alaposan átvizsgálni, hogy ott lappangó tűz ne maradjon hátra.
- A napi munka befejezése után eltávozás előtt a megbízott vezetőnek, távollétében a műhelyt utolsóként elhagyó személynek a villamos berendezéseket feszültség mentesíteni kell, valamint meg kell arról győződni, hogy nincs-e olyan körülmény, amely utólag tüzet okozhat.
- A tapasztalt szabálytalanságot, hiányosságot meg kell szüntetni.

- Villamos berendezést és kapcsolóját, tűzoltó készüléket, ajtót eltorlaszolni, valamint az azokhoz vezető közlekedési utakat leszűkíteni még ideiglenes jelleggel sem szabad.
- A hegesztő berendezéseket az intézményvezető köteles a vonatkozó jogszabályok szerint felülvizsgáltatni.

5.20. Tornacsarnok, tornaterem, egyéb sportcélú helyiségek, szertárak

- A helyiségben dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos.
- Az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekre vonatkozó befogadóképességet tartalmazó feliratot az összes bejárati ajtó mellé vagy az ajtóra fel kell helyezni.
- A maximális befogadóképesség betartásáért a foglalkozást vezető személy, belső rendezvény esetén az igazgató vagy az általa megbízott személy, külső rendezvény esetén a rendezvény főszervezője a felelős. Ezt a bérleti szerződésekbe be kell írni.
- A helyiség kijárati ajtóit leszűkíteni, eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad.
- A helyiségben éghető folyadékot nem szabad tárolni.
- Folyamatosan, de legalább naponta, a munkaidő végeztével a keletkezett hulladékot össze kell takarítani és el kell távolítani.
- A használatot szabályozó házirendeket (pl. erősítő terem, falmászás) el kell készíteni és be kell tartania mindenkinek. Az erősítő terem csak iskolai foglalkozás keretében, tanári felügyelet mellett lehet használni, egyébként zárva kell tartani.
- A helyiségekben csak a rendeltetésnek megfelelő eszközök, berendezések, anyagok helyezhetők el.
- A villamos berendezéseket a helyiség elhagyást követően áramtalanítani kell.

VI. fejezet

Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

6.1. Általános előírások

- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás üzemeltetői ellenőrzéséről, időszakos felülvizsgálatáról, karbantartásáról a 8. számú mellékletben foglalt táblázatban meghatározott módon és gyakorisággal, valamint a javításáról szükség szerint gondoskodni.
- Az üzemeltető a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és annak tudomásulvételét a működésképtelenség megállapítását tartalmazó iraton aláírásával és az aláírás dátumának feltüntetésével igazolja.
- Az üzemeltető köteles az érintett műszaki megoldás rendkívüli felülvizsgálatáról az annak elvégzésére okot adó körülmény vagy hiányosság tudomására jutása után 15 napon belül, valamint a hibák kijavításáról a következő két bekezdésben leírtak szerint gondoskodni, ha
 - az érintett műszaki megoldás nem töltötte be tűzvédelmi rendeltetését tűzeset, tűzriadó gyakorlat vagy egyéb esemény során vagy
 - az érintett műszaki megoldás nem alkalmas a tűzvédelmi rendeltetésének megfelelő működésre.
- Az üzemeltető köteles az üzemeltetői ellenőrzés, a karbantartás, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat során megállapított hibák javításáról a hiba súlyosságától függő időn belül gondoskodni. A hiba súlyosságát a jogosult személy, üzemeltetői ellenőrzés esetén az üzemeltető vagy az általa megbízott személy a következő bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével állapítja meg.
- Súlyos, haladéktalanul javítandó hibának minősül
 - a tűz- vagy robbanásveszélyt okozó hiba vagy
 - az érintett műszaki megoldás tűzvédelmi rendeltetésének betöltését gátló hiba.
- Az üzemeltetői ellenőrzést, az időszakos felülvizsgálatot, a karbantartást és a javítást el kell végezni és annak eredményét írásban kell dokumentálni.
- Az üzemeltetői ellenőrzés, az időszakos és a rendkívüli felülvizsgálat, a karbantartás és a javítás során figyelembe kell venni az érintett műszaki megoldás gyártójának vonatkozó előírásait.

- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személy az ellenőrzés során
 - vizsgálja az időszakos felülvizsgálat és a karbantartás esedékességét,
 - szemrevételezéssel, és ha e rendelet előírja, gyakorlati próbával ellenőrzi az érintett műszaki megoldás működőképességét, ennek keretében ellenőrzi a következő bekezdésben előírtakat,
 - az ellenőrzés elvégzését, megállapításait az ellenőrzés helyszínén annak időtartama alatt írásban dokumentálja és
 - a működőképességet kedvezőtlenül befolyásoló körülményt és a működésképtelenség megállapítását az üzemeltetőnek az ellenőrzés befejezését követően azonnal írásban jelzi.
- Az üzemeltetői ellenőrzés magába foglalja az érintett műszaki megoldás
 - kijelölt telepítési, beépítési helyen való elhelyezéséről,
 - sértetlen állapotáról,
 - észlelhetőségéről és hozzáférhetőségéről,
 - működtető eszközének, jelöléseinek, feliratainak észlelhetőségéről és helyességéről,
 - működőképessége szempontjából lényeges kijelzők, állapotjelzések alapján a műszaki megoldás állapota-ról és
 - működőképességét, működését kedvezőtlenül befolyásoló szennyeződés vagy környezeti körülmények jelenlétéről
 - való szemrevételezéses meggyőződést.
- Az üzemeltetői ellenőrzés kiváltható automatikus ellenőrzéssel, ha az automatikus ellenőrző rendszer
 - az üzemeltetői ellenőrzést végző személy feladatát az előírt gyakorisággal ellátja és
 - az ellenőrzés elvégzését és eredményét hatósági ellenőrzés során bemutatható formában dokumentálja.
- Az üzemeltetőnek a felülvizsgálat, karbantartás, javítás idején csökkenő védelmi szintet alkalmas megoldásokkal ellensúlyoznia kell. Az ellensúlyozás keretében az üzemeltető
 - a vonatkozó műszaki követelményben foglalt megoldást alkalmaz,
 - felfüggeszti az üzemelést, használatot, tevékenységet a védelmi szint helyreállításáig,
 - azonos védelmi szintet biztosító tartalék műszaki megoldásokat helyez készenlétbe vagy
 - a tűzvédelmi hatósággal előzetesen egyeztetett más megoldást alkalmaz.
- Az üzemeltető kötelezettségeinek végrehajtását más személy vagy szervezet írásos megállapodásban teljeskörűen vagy részben átvállalhatja. A más személy vagy szervezet kötelezései megegyeznek az üzemeltetőével.
- Az időszakos felülvizsgálat, továbbá az üzemeltetői ellenőrzési feladatokra is kiterjedő karbantartás elvégzésével teljesül az adott időintervallumra esedékes üzemeltetői ellenőrzés.
- Az üzemeltetői ellenőrzést végző személynek rendelkeznie kell az ellenőrzés megfelelő végrehajtásához szükséges ismeretekkel és az üzemeltető által kiállított, erre vonatkozó, a 10. sz. melléklet szerinti írásbeli meghatalmazással.

6.2. Tűzoltó készülékek ellenőrzése és karbantartása

- Tűzoltó készülék karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezheti.
- Tűzoltó készülék karbantartását az arra vonatkozó, érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezheti.
- A meghatalmazott karbantartó rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék
 - az előírt készenléti helyen van-e,
 - rögzítése biztonságos-e,
 - látható-e,
 - magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,
 - használata nem ütközik-e akadályba,
 - valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,
 - hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,
 - fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,
 - karbantartása esedékes-e,
 - készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

- állapota kifogástalan, üzemszerű-e.
- Az ellenőrzést a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.
- Ha a készenlétkben tartó az ellenőrzés során hiányosságot észlel, gondoskodik annak megszüntetéséről.
- A készenlétkben tartó gondoskodik a készenlétkben tartott tűzoltó készülékek a 8. számú mellékletben foglalt táblázatban meghatározott időközönkénti karbantartásáról, a részben vagy teljesen kiürült, kiürített tűzoltó készülékek újratöltéséről.
- A ciklusidők számítása alapkarakbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarakbantartás esetén a gyártási vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.
- A tűzoltó készülékekről a készenlétkben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza:
 - a létesítmény nevét és címét,
 - a tűzoltó készülékek típusjelét,
 - a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását a készenléti hely és a tűzoltó készülék gyártási száma vagy tételszáma megadásával,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétkben tartó általi ellenőrzés, alapkarakbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,
 - a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását.
- A szén-dioxidral oltó és a hajtóanyagpalack kivételével a tűzoltó készülékek és alkatrészek élettartama nem haladhatja meg a 20 évet.
- A tűzoltó készülékek selejtezéséről a tulajdonos gondoskodik.

6.3. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata

- A tűzoltó-vízforrások, berendezések üzemképességéről, megközelíthetőségéről, fagy elleni védelméről, valamint a 8. számú mellékletben előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, javítások és nyomáspróbák (a továbbiakban együtt: felülvizsgálat) elvégzéséről a műszaki vezető gondoskodik.
- A felülvizsgálatot – a fali tűzcsapszekerényeknek a felelős személy általi szokásos ellenőrzését kivéve – tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatára vonatkozó érvényes tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvánnyal rendelkező személy végezheti.
- A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik, amely a meghibásodott tűzoltóvízforrások és azok szerelvényeinek javítására, szükség esetén cseréjére azonnal intézkedik.
- Az ellenőrzést, felülvizsgálatot a 9. számú tűzvédelmi üzemeltetési és nyilvántartási naplóban rögzíteni kell.
- Az oltóvízhálózat üzemben tartásáért felelős szervezet a tűzoltóvízforrásokról nyilvántartással rendelkezik. A nyilvántartás vezetése a felülvizsgálatot végző személy kötelessége.
- A tűzoltóvízforrásokról vezetett nyilvántartás tartalmazza
 - a tűzoltóvízforrás egyértelmű azonosítását,
 - a felülvizsgálat időpontját,
 - a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga-bizonyítványának számát és
 - a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

6.4. A kismeszültségű erősáramú villamos berendezések időszakos tűzvédelmi felülvizsgálata

- Az időszakos tűzvédelmi felülvizsgálat a közösségi és raktárlétesítmények, továbbá más ideiglenes, vagy áthelyezhető építmények villamos berendezéseire terjed ki:
 - váltakozó áram esetén 1000 V-ot, egyenáram esetén 1500 V-ot meg nem haladó névleges feszültségű áramkörök,
 - a készülékek belső áramkörét kivéve, minden olyan áramkör, amely legfeljebb 1000 V feszültségű villamos berendezésből származó, de 1000 V-nál nagyobb feszültségen működik, különösen kisülőlámpa-

világítás, elektrosztatikus szűrőberendezés áramköre, távközlés, jelzőrendszer, vezérlés rögzített energiaátviteli, erősáramú táphálózata és

- szabadtéren elhelyezett minden fogyasztói berendezés.
- Az előző bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak
 - az új berendezések üzembe helyezése előtt vagy üzembe helyezése során szükséges vizsgálatra,
 - az áramszolgáltatói elosztóhálózatokra, a járművek villamos berendezéseire, továbbá az olyan hordozható berendezésekre, amelyekben az áramforrás a berendezés részét képezi.
- A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik legalább 6 évenként a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapiig megszünteti, ennek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.
- A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.
- A telep- vagy működési engedélyhez, bejelentéshez kötött átalakítás vagy rendeltetésváltás során a helyiségben, épületben elhelyezett villamos berendezéseken a berendezés üzemeltetője a tűzvédelmi felülvizsgálatot elvégezteti, ha az új rendeltetéshez a jogszabály gyakoribb felülvizsgálatot határoz meg.
- A villamos berendezések tűzvédelmi felülvizsgálata, a berendezés minősítése a létesítéskor érvényes vonatkozó műszaki követelmény szerint történik.
- A felülvizsgálat része a villamos berendezés környezetének értékelése és a hely robbanásveszélyes zónabesorolásának tisztázása.
- A felülvizsgálat kiterjed azokra a hordozható berendezésekre is, amelyeket az üzemeltető nyilatkozata szerint a technológiából adódóan rendszeresen használnak.

6.5. Villámvédelem felülvizsgálata

- A nem norma szerinti villámvédelem hatálya alá tartozó építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a létesítést követően az átadás előtt,
 - e rendeletben előírt időszakonként vagy
 - a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.
- A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból
 - legalább 6 évenként,
 - a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,
 - sérülés, erős korrózió, villámcsapás, valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,felül kell vizsgálatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapiig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.
- A norma szerinti villámvédelemről szóló műszaki követelmény hatálya alá tartozó villámvédelemmel ellátott építmények, szabadterek esetében a villámvédelem felülvizsgálatát
 - a létesítés során, a később eltakarásra kerülő részek eltakarása előtt,
 - a létesítést követően az átadás előtt,
 - az OTSZ-ben előírt időszakonként és
 - a villámvédelem vagy az építmény átalakítását, bővítését és a vonatkozó műszaki követelményben foglalt különleges eseményt követően kell elvégezni.
- A villámvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

VII. fejezet

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

- Az építmény használatbavételét követő 60 napon belül az építmény tulajdonosának az építményre vonatkozó Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyvvel (a továbbiakban: TMMK) kell rendelkeznie
 - az 1000 m²-nél nagyobb közösségi épületek.
- A TMMK-ban az építmény tűzvédelmi helyzetét érintő változásokat át kell vezetni, fel kell tüntetni a változást követő 30 napon belül.
- A TMMK az építmény tartozéka, tulajdonos változásakor, az új tulajdonos részére át kell adni.
- A tulajdonos köteles az üzemeltető részére a TMMK hozzáférhetőségét biztosítani.
- A TMMK-t elektronikus vagy nyomtatott formátumban kell elkészíteni, vezetni és az építmény területén kell tartani.
- Az építmény használatbavételét követő 5. évben, majd azt követően 5 éves ciklusidővel a tulajdonos köteles felülvizsgáltatni az építmény TMMK-ban foglaltaknak megfelelő kialakítását, állapotát, az alábbiak szerint:
 - az építésügyi engedélyezési tervdokumentáció tartalmának megfelel-e az építmény,
 - a változtatások, átalakítások a vonatkozó jogszabályoknak, előírásoknak megfelelnek-e és
 - a változtatásokat, átalakításokat rögzítették-e a TMMK-ban.
- A TMMK tartalmazza
 - az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit:
 - az építészeti kialakítást a tűzvédelmi követelményekkel,
 - a villamos rendszer és villámvédelem kialakítását és
 - a tűzjelző berendezés, tűzoltó berendezés, vészhangosítási rendszer és hő- és füstelleni védelem kialakítását,
 - a rajzi mellékletet,
 - a TMMK készítőjének nevét, címét és jogosultságát és az 5 évenkénti felülvizsgálat elvégzését igazoló dokumentumot.

VIII. fejezet

Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségre/helyiségcsoportra vonatkozó szabályok

- A befogadóképesség számításokat a 15. számú melléklet tartalmazza.
- Ennek alapján a helyiségek, helyiségrészek befogadóképessége:

Helyiség/helyiségrész	Befogadó képesség (fő)
Tornacsarnok küzdőtér	247
Tornacsarnok lelátó	212

Megjegyzés: A fenti létszámok csak akkor érvényesek, ha az érintett helyiségekből, helyiségrészekből kivezető és a menekülési útvonalon levő valamennyi ajtó nyitva van a szabadba vezető kijáratokat is beleértve és teljes keresztmetszetében szabad, valamint a menekülési útvonal teljes hosszában el vannak távolítva az azt leszűkítő és az ott tárolt éghető anyagok.

- A befogadóképességet a helyiségek bejárati ajtóin jól láthatóan fel kell tüntetni.
- A megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat betartásáért az iskolai órát/foglalkozást tartó személy, saját szervezésű rendezvények, események esetén az igazgató vagy az általa írásban megbízott személy, külső rendezvények esetében a rendezvény szervezője a felelős.

IX. fejezet

Záró rendelkezések

- A Tűzvédelmi Szabályzat előírásait minden munkavállalóval dokumentáltan (6. számú mellékletben található megismerési nyilatkozat aláírásával) meg kell ismertetni.

Felelős: intézményvezető

- A TSZ 1-1 aláírt, lebélyegzett szkennelt elektronikus vagy írásbeli példányát a titkárság köteles elküldeni, illetve dokumentáltan átadni a TSZ hatályba lépését követő 3 munkanapon belül az alábbi személyeknek:
 - Intézményvezető
 - Intézményvezető helyettesek
 - Portaszolgálat
 - Tűzvédelmi megbízott
 - Bérlők
 - Rendezvényszervezők (külső rendezvény előtt)

Mellékletek

1. Tűzriadó (Mentési) Terv
2. Engedély alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez
3. Tűzoltó készülékek tűzvédelmi üzemeltetési naplója
4. Biztonsági világítás, menekülési irányfény tűzvédelmi üzemeltetési naplója
5. Tanulók tűzvédelmi oktatási anyaga
6. Megismerési nyilatkozat
7. Az anyagok tűzveszélyességi osztálya
8. Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat
9. Pb gázpalackok behozatalának és használatának szabályai
10. Nyilvántartás a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett munkavállalókról
11. Tűzoltó vízforrások tűzvédelmi üzemeltetési naplója és nyilvántartása
12. Meghatalmazás üzemeltetői ellenőrzés elvégzésére
13. Betartandó tűztávolságok
14. Pánikzárak tűzvédelmi üzemeltetési naplója
15. Az 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiségek befogadóképességének számítása
16. Tűzvédelmi megbízott tűzvédelmi képesítését igazoló bizonyítvány másolata